



BRODSKA POSTROJENJA I SUSTAVI



BRODSKI POMOĆNI UREĐAJI I
SUSTAVI


dr.sc. Predrag Kralj


https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/nastavno_osoblje.php
(br. 7)



Uvjeti

- ispit
- 30-ak pitanja – 50 bodova
- prolazna ocjena 50% uspješnosti
- studenti s manje bodova, ali prisutni na satima mogu ispitu pristupati ponovo (uz dogovor s nastavnikom)
- studenti s manje bodova i bez uvjeta prisutnosti moraju slušati ponovo







Teme

1. klasifikacijski i sistemski nacrti i simboli
2. klasifikacijska društva i propisi
3. pomoćni uređaji – osnove rada
4. sustavi i elementi

1. Klasifikacijski i sistemske nacrti




Ponekad stvarna izvedba cjevovoda odstupa od sheme. To se posebno odnosi na starije brodove, koji nisu proizvedeni kompjuterskom tehnologijom (CAD/CAM), već su cjevari prema izvedbi strojarnice i razmještaju strojeva i uređaja 'vukli' cijevi, a po potrebi su dodavani elementi cjevovoda koji nisu naknadno uvedeni u nacrt. Drugi razlog koji može dovesti do takve situacije su naknadne preinake u strojarnici. Dužnost je časnika stroja detaljno se upoznati sa stvarnim cjevovodom, drugim riječima, treba 'pratiti' cijevi po cijeloj strojarnici i identificirati sve važne elemente. Neke se cijevi 'vuku' ispod stropa, a neke ispod najdonje podnice strojarnice ('pajola') pa to nije jednostavan posao. Pomoći pri tome je označavanje cjevovoda bojama i glavnih elemenata cjevovoda natpisnim pločicama. Danas se cijevi označavaju prema ISO standardu, dok se nekad radilo o svojevrsnom standardu brodogradnje.




Pristup nacrtima

- (arhiva brodogradilišta)
- arhiva brodarske kompanije
- kod upravitelja stroja
- u kontrolnoj prostoriji strojarnice
- sheme u informacijskom sustavu
upravljanja strojarnicom



Cijevi

- materijali (čelik, lijevano željezo, bakar i slitine...)
- zaštita (premazi, pocinčavanje, guma)
- unutarnji promjer i debljina stjenke
- ispitni tlak (najčešće 50% veći od radnog tlaka)
- pad tlaka kroz cjevovod, dilatacije
- označavanje: boja i natpisna pločica



Označavanje bojama - ISO

- zelena (morska voda, sigurnost)
- plava (slatka voda)
- smeđa (gorivo)
- žuta (ulje)
- crvena (opasnost: para – visoki tlak i temperatura, PP oprema)



www.cablectrix.co.uk tel: 0844 815 7869

Marine Pipe Marking

The ISO 14726 standard defines the principle colours for identifying pipes. Each of the following colours indicates a certain group of substances. As this is an international standard and most ships sail in international waters, all text is in English only.

Group colour	Substance	Group colour	Substance
Black	Waste Media	Orange	Oils other than fuel
Blue	Fresh Water	Silver	Steam
Brown	Fuel	Red	Fire Fighting
Green	Sea Water	Violet	Acids, Alkalis
Grey	Non-flammable gases	White	Air in ventilation systems
Copper	Masses (dry and wet)	Yellow	Flammable gases

Legend	Colour	Lapack 5	Lapack 6	Lapack 7	Legend	Colour	Lapack 5	Lapack 6	Lapack 7

Waste Media	
Waste Media	226690 227051 227170
Black Water	226691 227052 227171
Water Oil	226692 227053 227172
Black Water	226693 227054 227173
Exhaust gas	226694 227055 227174
Sewage	226695 227056 227175


Fresh Water	
Fresh Water	226696 227057 227176
Condensate from heating system	226697 227058 227177
Fresh water-salinity	226698 227059 227178
Cooling fresh water	226699 227060 227179
Feed water	227000 227061 227180
Distillate	227001 227062 227181
Potable water	227002 227063 227182
Chilled water	227003 227064 227183
Condensate	227004 227065 227184

Fuel	
Fuel	227005 227066 227185
Heavy Fuel	227006 227067 227186
Liquid gas	227007 227068 227187
Petrol	227008 227069 227188
Diesel Fuel	227009 227070 227189

Sea water	
Sea water	227010 227071 227190
Bathtub water	227011 227072 227191
Cooling sea water	227012 227073 227192
Sanitary sea water	227013 227074 227193


Non-flammable gases	
Non-flammable gases	227014 227075 227194
Oxygen	227015 227076 227195
Breathing gas	227016 227077 227196
Nitrogen	227017 227078 227197
Argon	227018 227079 227198
Pressure air HP	227019 227080 227199
Breathing air	227020 227081 227200

Masses	
Masses	227167 227168 227169




Natpisne pločice

- bakrene
- ugravirana skraćenica naziva
- ne radi se o podacima proizvođača uređaja (npr. pumpe, kompresora, elektromotora...) već o oznaci brodogradilišta
- svaki bitni element cjevovoda




Cijevni spojevi

- rastavljivi i nerastavljivi
- rastavljivi
 - razne izvedbe prirubničkih spojeva, 'holender', 'ERMETO' spoj...
 - brtvljenje odgovara fluidu i temperaturi (guma, guma s pojačanjem, klingerit, metal...)
- nerastavljivi
 - zavarivanje, lemljenje, posebne spojke
 - primjena: spojevi cijevi u tanku, prolazak cijevi kroz nepropusnu pregradu



A




B1

B2

B3

B




C1

C2

C3


C










Ostali elementi cjevovoda


- zaporni elementi
- filtri
- regulacijski i kontrolni elementi
- kompenzatori dilatacija
- kondenzni lonci
- slijepe prirubnice (slijepo-prolazne)
- prigušnice...



Zaporni elementi





- ventili, zasuni, pipci
- oblik zapornog elementa
 - s pladnjem, kuglasti, valjkasti, stožasti, igličasti, leptir...
- smjer (ravni, kutni, troputni, četveroputni)
- upravljanje
 - ručno, daljinski, automatsko






Ostalo

- filtriranje po površini ili po dubini, magnetski
- ručni ili automatski
- zaprljanje: pad tlaka
- osjetnici:
 - tlaka, temperature, razine, viskoziteta, udjela kisika...
 - lokalni ili daljinski
- kompenziranje dilatacija samim cjevovodom ili poseban cijevni element







Dužnosti časnika

- redovite provjere funkcionalnosti i propuštanja
- priprema za čišćenje
- baždarenje daljinskih osjetnika









Simboli elemenata cjevovoda



- pumpe, kompresori, turbine




- ventili



- mjerni instrumenti




- nazivni promjeri cijevi



2. Propisi


- međunarodne konvencije
 - SOLAS, MARPOL
- klasifikacijska društva
 - HRB, LR, ABS, BV, DNV, GL, RINA...
- kod definiranja nekih veličina uzimaju se u obzir i preporuke proizvođača opreme, strukovne norme...

- dio 7 – Strojni uređaj
- dio 8 – Cjevovodi
- dio 9 – Strojevi
- dio 10 – Kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom
- dio 11 – Rashladni uređaj
- dio 13 – Automatizacija
- dio 17 – Protupožarna zaštita
- dio 22 – Sprečavanje zagađivanja




3. Pomoćni uređaji

- 3.1. pumpe (crpke)
- 3.2. kompresori, puhalo, ventilatori
- 3.3. kormilarski uređaj
- 3.4. pritezna i sidrena vitla
- 3.5. zaštita okoliša
- 3.6. rashladni uređaj
- i dr.



Pumpe


- hidraulički strojevi koji uloženu energiju (rad) pretvaraju u energiju fluida
- povećanje energije fluida očituje se u povećanju potencijalne (tlak, položaj) i kinetičke energije (brzina)
- manometarska visina – manometri na usisnoj i tlačnoj strani pumpe



Podjela pumpi

- prema načinu predaje energije fluidu:
 - dinamičke
 - volumenske
- dinamičke: turbopumpe, pumpe s posebnim učincima
- volumenske: stapne i klipne, vijčane, zupčaste, režnjaste, membranske...


Osnove rada pumpe



$$H_g = H_t + H_s \text{ [m]}$$

$$H = H_g + H_p + H_u + h_{tr}$$

$$H = H_g + \frac{p_t - p_s}{\rho \cdot g} + \frac{c_t^2 - c_s^2}{2g} + h_{tr}$$




Turbopumpe



- **centrifugalne**, dijagonalne, aksijalne
- najčešća primjena (slatka i morska voda, teret)
- velike dobave, male visine dizanja
- upućivanje sa zatvorenim ventilima na tlačnoj strani
- jednostavna regulacija
- paralelni i serijski spoj




Paralelni i serijski spoj

- paralelnim se povećava protok
- serijskim se povećava napor










Pumpe s posebnim učincima


- mlazne pumpe – najvažnija izvedba
- nemaju pokretnih dijelova već trebaju pogonski (porivni, radni) fluid
- primjena
 - posušivanje tankova tereta i balasta
 - vakuumiranje usisnih cijevi centrifugalne pumpe
- pumpa s vodenim prstenom












Stapne i klipne pumpe






- stapne – pumpe kaljuže, jer su samosisne
- klipne – visoki tlakovi, hidraulički sustavi
- nejednolika dobava
- dvoradne, diferencijalne, višecilindrične




Vijčane, zupčaste i sl.

- primjena: viskozni fluidi
- gorivo, ulje za podmazivanje, neki tereti
- vijčane: jedan, dva, tri vijka
- zupčaste: privješene pumpe ulja kompresora, dizel agregata











Važni pojmovi


- samosisnost
- kavitacija
- pogonski stroj
- NPSH
- instrumenti za praćenje rada



3.2. Ventilatori - kompresori


- uloženu energiju predaju fluidu (plinu)
- ventilatori za mala povećanja tlaka
- puhalia za srednja povećanja
- superkompresori čak do 1000 bar
- najvažnija primjena na brodu:
 - startni zrak
 - rashladni uređaji
- **startanje s otvorenim ventilima na tl. strani**






Tipovi


- ventilatori
 - turbostrojevi (propelerni, centrifugalni)
- kompresori
 - stapni – klipni
 - rotacijski: lamelasti, pužni, turbo, vijčani



3.3. Kormilarski uređaj


- hidraulički ili elektrohidraulički
- krilni ili klipni
- glavni i pomoćni
- snaga $N=M\omega=M^2\alpha/t$ pri najvećem gazu i plovidbenoj brzini
- kormilarenje u nuždi – gubitak upravljačke ili povratne veze s mostom






3.4. Pritezna i sidrena vitla

- hidraulična ili električna
- dvije brzine pritezanja – dizanja
- zajednički pogonski stroj – izvrstiva spojka
- kočnica (pojasna)




3.5. Zaštita okoliša

- MARPOL: zaštita morskog okoliša od ispuštanja s brodova ulja, kemikalija, krutog otpada, fekalija, plinova
- Separator kaljuže
- Uredjaj za preradu fekalnih voda
- Spaljivač smeća




Separator kaljuže


- zaumljena i zaprljana voda sakuplja se u sabirnom tanku i ne smije se ispustiti u more bez obrade
- razdvajanje vode i ulja ostvaruje se djelovanjem sile gravitacije (+centrifugalne) zbog različite gustoće
- do 15 ppm ulja i do 30 l/NM



Prerada fekalnih voda


- sive vode (pranje) i crne vode
- biološki i kemijski uređaji
- biološki koriste aerobne bakterije
(potreban im je zrak)
- separacija krutih tvari
- sterilizacija klorom te ispuštanje






Izmjenjivači topline


- bez promjene faze (senzibilna toplina)
- s promjenom faze (latentna toplina, isparivači, kondenzatori)
- izmjenjivačke površine: ploče, cijevi
- smjer strujanja: istosmjerni, protusmjerni, unakrsni
- praćenje rada termometrima na ulazu i izlazu obaju medija






3.6. Rashladni uređaj

- ohladiti ispod temperature okoline i održati tu temperaturu
- parnokompresijski uređaji
- rade poput dizalica topline
- radni fluidi isparavaju pri niskim temperaturama, a zatim ih se komprimira te kondenzacijom predaju toplinu okolini
- najvažnija primjena: provijant



Ostalo


- hidrofor
- propelerno vratilo i statvena cijev
- separatori goriva i ulja




4. Sustavi i elementi

- pogonski sustavi omogućuju rad porivnog stroja tj. poriv broda
- sustavi opće službe osiguravaju sigurnost broda, okoliša, komfor...
- sustavi specijalne namjene - teret


Pogonski sustavi - DM






Uspostava pogona


- u svakom trenutku mora postojati mogućnost uspostavljanja pogona
- potrebno: izvor električne energije u nuždi, gorivo (grijanje?), ulje za podmazivanje, rashladna voda



Sustav goriva


- ukrcaj, skladištenje, transfer, obrada, priprema i distribucija
- skladišni tankovi i preljevni tank
- transfer pumpe (2x)
- taložni tankovi – prvo čišćenje
- separatori goriva – koriste razliku u gustoći goriva i nečistoća
- dnevni tankovi (HFO, DO)
- distribucija do potrošača i priprema
- potrošači: GM, DG, BGP...
- priprema: zagrijavanje i filtriranje






Dužnosti časnika stroja


- praćenje stanja u tankovima – dnevno stanje
- rukovođenje ukrcajem
- transfer goriva po potrebi
- upravljanje radom separatora
- praćenje rada sustava i motora kod pripreme za rad i tijekom rada
- održavanje – plansko ili po potrebi



Sustav ulja za podmazivanje


- ovisi o tipu motora
- cirkulacijski sustav
- slivni tank smješten u dvodnu strojarnice
- hlađenje i filtriranje ulja
- cilindarsko ulje dolazi gravitacijski
- separator ulja radi neovisno







Dužnosti časnika stroja


- praćenje stanja sustava, posebno u radu (iako postoji automatska zaštita)
- praćenje potrošnje cilindarskog ulja
- dolijevanje (transfer) ulja po potrebi
- upravljanje radom separatora ulja
- održavanje





Sustav rashladne vode


- indirektno hlađenje = slatka voda hlađi postrojenje, a slatku vodu hlađi more
- glavne pumpe i pumpe lučke službe
- usisne kutije morske vode – visoki i niski
- centralni rashladnici slatke vode
- regulacija temperature
- slatka voda je zatvoreni sustav – ekspanzijska posuda, nadolijevanje, dodavanje aditiva i odušivanje













Dužnosti časnika stroja


- praćenje stanja (temperatura i tlakova)
- održavanje elemenata, prije svega
čišćenje – morska voda stvara kamenac
- nadopuna sustava slatke vode
- odušivanje – ispuštanje zraka iz
cjevovoda kako bi se izbjegli zračni
džepovi



Sustav komprimiranog zraka


- startni zrak i radni zrak
- upućivanje motora, prekretanje motora, daljinsko upravljanje i dr.
- spremnici zraka
- kompresori zraka, potrebno hlađenje
- razvod prema potrošačima






Dužnosti časnika stroja



- praćenje rada kompresora
- stanje tlaka u spremnicima
- dnevno ispuštanje vode iz spremnika
- ispuštanje vode prije upućivanja glavnog porivnog stroja




Sustav pare, kondenzata i napojne vode

- generatori pare: loženi i utilizatori
- zatvoreni ciklus: para (suhozasićena ili pregrijana) ide prema potrošačima, ekspanzija i kondenzacija, napajanje generatora pare
- stanje pumpi: napojnih, kondenzata, cirkulacijskih
- čišćenja grijača, kondenznih ionaca...








Dužnosti časnika stroja

- praćenje stanja
- održavanje elemenata – čišćenje kamenca i dr.
- nadopuna sustava vodom i aditivima
- odušivanje – ispuštanje plinova




Sustavi opće službe

- kaljuža i balast
- ventilacija i klimatizacija
- odušivanje, sondiranje, preljevi i naljevi
- sanitarna voda
- otpadna voda
- protupožarni sustavi
- daljinsko upravljanje (pneumatika i hidraulika)

Sustav kaljuže


- svaki brodski prostor u koji se namjerno ili nenamjerno može naliti tekućina mora imati mogućnost pražnjenja
- pražnjenje se može izvesti ispuštanjem ('drenažom' tj. ocjeđivanjem, gravitacijski)
- neki brodski prostori, koji se nalaze u donjem dijelu trupa, ne mogu se prazniti gravitacijski te se prazne pumpama
- sakupljena tekućina je priljava i zauljena te je zabranjeno ispuštati je direktno u more – skupljanje i obrada






Dužnosti časnika stroja

- redovito prepumpavanje kaljužnih voda u sabirni tank kaljuže
- upravljanje separatorom kaljuže
- ispuštanje pročišćene vode s broda je automatizirano, tj. automatski se prekida ako se postignu određeni uvjeti




Sustav balasta

- balast – dodatna masa
- balastni se tankovi pune morem s ciljem postizanja potrebnog trima, nagiba trupa te naprezanja u brodskoj konstrukciji
- balastni tankovi su tankovi dvodna, bočni tankovi, pramčani i krmeni pikovi
- dvije pumpe balasta




Ventilacija strojarnice

- dovođenje svježeg zraka
- važno zbog ispravnog rada strojeva i temperature zraka u strojarnici
- veći broj ventilatora - fleksibilnost
- 50% ukupne količine dovodi se na usisne filtre turbopuhala glavnog motora
- pretlak u strojarnici




Klimatizacija

- kondicioniranje zraka
- temperatura i vlažnost
- centralne klima jedinice
- nadgrađe, kontrolna prostorija
strojarnice i dr.




Neki elementi i održavanje

- filtri
 - oni su zaštita, provjera zaprljanja i zamjena
- pumpe
 - tlakovi na usisnoj i tlačnoj strani
- kompresori
 - tlakovi na usisnoj i tlačnoj strani
- izmjenjivači topline
 - zaprljanje izmjenjivačkih površina - čišćenje
- hidrofori
 - nadopuna zraka




Mjerenje i automatizacija

- klasa automatiziranosti strojarnice
- definira mjerna mjesta, način indikacije, mjesto prikaza, alarmiranje, zaštitno djelovanje
- mjerno mjesto: npr. prije i poslije pumpe
- način indikacije: stalno ili na poziv, analogno ili digitalno
- mjesto prikaza: lokalno, ECR, BCR
- alarmiranje: donja ili gornja vrijednost
- zaštitno djelovanje: SLOWDOWN i SHUTDOWN motora, uključivanje rezervne pumpe, gašenje plamena na gen. pare itd.




Automatizacija rada pomoćnih uređaja

- **automatski rad pogonskih pumpi**
 - rezervne kod pada tlaka
 - nakon određenog broja radnih sati
 - po uspostavi EE sustava
- **automatsko uključivanje komp. zraka**
 - dvopoziciona regulacija, kod donje se vrijednosti tlaka u spremniku komp. uključuje, a kod gornje isključuje
- **automatski rad rashladnog uređaja**
 - dvopoz. regulacija temperature u komori, dvop. reg. usisnog tlaka
- **automatski rad separatora goriva i ulja**
 - potpuno automatiziran rad i javljanje greške, isključivanje kod prevelikih vibracija



Automatizacija rada pomoćnih uređaja


- automatski prekid ispuštanja pročišćene kaljužne vode
 - >15 ppm,
 - >30 l/NM
- automatski rad samočistivih filtara (sušioca): gorivo, ulje, kontrolni zrak
- automatski rad uređaja za proizvodnju destilirane vode








Automatizirana brodska elektrana

- uključivanje i isključivanje 'stand-by' generatora u skladu s opterećenjem
- 'stand-by' generator mora biti spremан за upućivanje (predgrijan, podmazan, pripremljeno gorivo)
- nakon upućivanja automatski se izjednačava frekvencija, dovodi se u fazu, izjednačava napon te nakon priključenja na mrežu izvrši raspodjela opterećenja




Mjerni instrumenti


- 
- tlak – u pravilu pretlak (manometarski tlak)
 - temperatura
 - razina
 - protok
 - viskozitet (kinematički)
 - udio plinova (npr. kisika), slanost...
 - električne veličine



Prekidači

- tlaka, temperature, razine
- np. LPS i HPS





Zaključak

- zahtjevan i odgovoran posao časnika
- pomaže automatski nadzor, ali...
- fizikalne osnove procesa i mjernih instrumenata
- redovite kontrole i praćenja rada
- uvježbavanje reakcija i razmišljanje unaprijed o mogućim situacijama i rješenjima